

Brandschutzklappe Serie KU-K30: Neue und geänderte Verwendungsmöglichkeiten

Die in den aktuellen Zulassungsbescheiden genannten Verwendungen in geschraubt und gespachtelten selbständig feuerwiderstandsfähigen Unterdecken, wurden entsprechend den „Bau und Prüfgrundsätzen“ des DIBt (Fassung 1988) geprüft. Neuerdings schreibt das DIBt vor, dass **Brandprüfungen für Ausführungen als geschraubt und gespachtelte Plattendecke zukünftig in jedem Einzelfall erfolgen müssen**, da heute verwendete Deckenkonstruktionen nach Angabe des DIBt von den „Bau und Prüfgrundsätzen“ des DIBt (Fassung 1988) abweichen.



Ab dem 04.10.2021 entfällt die generelle Freigabe von geschraubt und gespachtelten Unterdecken.

Wir haben Brandversuche mit aktuellen Deckensystemen durchgeführt. Es wird **zunächst der Einbau in Knauf-Deckensysteme in der Zulassung aufgenommen**. Weitere Deckensysteme werden folgen.

Welche Änderungen Sie für laufende und zukünftige Projekte beachten müssen, können Sie der Tabelle entnehmen:

Deckenart	Deckensystem	bis 23.08.2021	vom 24.08.2021 bis 03.10.2021	ab 04.10.2021
geschraubt und gespachtelt	Plattendecken, geschraubt und gespachtelt	Alle Plattendecken geschraubt und gespachtelt		Knauf-Plattendecken geschraubt und gespachtelt
Metaldecke	Lindner-Metaldecken	Lindner LMD F30 Typ 1, 3, 4, 5, 6 bis 11	Lindner LMD F30 Typ 1, 3, 4, 5, 8, 9	Lindner LMD F30 Typ 1, 3, 4, 5, 8, 9
Metaldecke	Promat-Metaldecken	Promat Metaldecke F30 (Deckenfries)		Promat Metaldecke F30 (Deckenfries)
Metaldecke	Knauf-Metaldecken	bisher keine Zulassung		Knauf Corridor F30 Knauf Corridor F30 Swing Knauf Corridor F30 Swing (mineralwollefrei)
Metaldecke	Geipel-Metaldecken	Geipel F30 Element	entfällt	entfällt
OWA-Unterdecken	OWA-Unterdecken	OWAcoustic F30 barriere B	entfällt	entfällt

Der Einbau in Deckensysteme, die nicht in der aktuellen Zulassung/Bauartgenehmigung der Brandschutzklappe aufgeführt sind, erfordern bauseitige Genehmigungen durch die Oberste Bauaufsichtsbehörden. Zum Zeitpunkt des Einbaus muss ein gültiges allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnisse (AbP) des Deckensystems und eine gültige Zulassung/Bauartgenehmigung der Brandschutzklappe vorliegen.